




Categoría: SISTEMAS CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS



Institución que revisa: [Bomberos] Benemérito Cuerpo de Bomberos

Requisito Documental	Tipo	Normas aplicables o sustento técnico/legal	Institución
Formulario Bomberos	Obligatorio	NFPA 1, NFPA 101 última versión en español	Bomberos
Memoria de cálculo de sistema fijo contra incendios para proyectos de mas de 2500 m2	Según aplique	Capítulo 3.7.5) del manual de disposiciones técnicas al reglamento de seguridad humana y protección contra incendios del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, NFPA 13, NFPA 14, NFPA 20 última versión en español	Bomberos
Memoria de cálculo del sistema de presurización de las escaleras de emergencia cuando las escaleras no tengan ventilación natural, para proyecto de mas de 2500m2.	según aplique	Capítulo 3.1.8) del manual de disposiciones técnicas al reglamento de seguridad humana y protección contra incendios del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, NFPA 101 última versión en español	Bomberos
Memoria de calculo del tanque de agua para abastecimiento de los hidrantes. Aplica tambien cuando se tenga planteado colocar un tanque de agua para atención de incendios	según aplique	Capítulo 3.7.6) del manual de disposiciones técnicas al reglamento de seguridad humana y protección contra incendios del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Ley 8641, decreto 35206, Norma de referencia NFPA 1142	Bomberos

ID
42
46
101
102